


Protokolle exportieren



- USB-Stick einstecken, ohne erschein eine Fehlermeldung
- „exportieren drucken“
- Protokolle werden als Excel-Tabelle mit Datum und Uhrzeit exportiert

20	19.06.2017	12:19:58	Batteriekreis ok!		
21	19.06.2017	12:18:47	Batteriekreis gestört		
22	19.06.2017	12:18:20	Ladeteil ok		
23	19.06.2017	12:18:18	Ladeteil ok		
24	19.06.2017	12:18:15	Ladeteil ok		
25	19.06.2017	12:18:02	Programm gestartet		
26	19.06.2017	12:18:02	Programm gestartet		
27	19.06.2017	12:18:01	Programm gestartet		
28	18.06.2017	14:02:47	Funktionstest beendet		
29	18.06.2017	14:02:44	Stromkreis 2 ok		
30	18.06.2017	14:02:44	Stromkreis 3 ok		
31	18.06.2017	14:02:44	Stromkreis 4 ok		
32	18.06.2017	14:02:42	Stromkreis 1 gestört		
33	18.06.2017	14:01:53	Leuchte gest	1	3 SK 1 Leuchte 3
34	18.06.2017	14:01:48	Leuchte gest	1	2 SK 1 Leuchte 2
35	18.06.2017	14:01:44	Leuchte gest	1	1 SK 1 Leuchte 1
36	18.06.2017	14:01:07	F-Test über Bus gestartet		
37	16.06.2017	12:47:13	Dauerschaltung aus		
38	16.06.2017	12:47:08	Dauerschaltung ein		
39	15.06.2017	22:31:20	Funktionstest beendet		
40	15.06.2017	22:31:17	Stromkreis 2 ok		
41	15.06.2017	22:31:17	Stromkreis 3 ok		

Auszug gespeichertes Protokoll im Excel-Format

10.3 Version



- „Anlagenparameter“
- „Service“
- Password „0000“
- „Version“